

Legnica, dnia 03.02.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Tytuł postępowania: Modernizacja windy w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Wł. Andersa 2

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129)

Znak postępowania: OA.253.7.1.2022.AL

Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal: 98c9a8be-2fb4-4c17-b8cb-5a002de560c2

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00023591/01

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) Zamawiający uzupełnia odpowiedź na pytanie nr 2, na które udzielił odpowiedzi w dniu 02.02.2022 r.

Pytanie

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pkt 1.3.3 Zamawiający wymaga aby kabina była dostosowana dla potrzeb niepełnosprawnych o wymiarach 1,1x1,4x2,1- z uwagi że szyb jest już wykonany i ma wymiar 1,51x1,95 z punktu konstruktora nie ma możliwości by o podanych wymiarach zmieściła się taka kabina, czy Zamawiający wymaga by poszerzyć szyb? Czyli ingerować w konstrukcję budynku? Czy kabina powinna być dostosowana maksymalnie do szybu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie przewiduje poszerzania istniejącego szybu windowego ani ingerencję w konstrukcję budynku. Wymiary windy winny być zgodne z wymiarami wskazanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ oraz Przedmiar robót i dokumentacja techniczna windy stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ.

Zatwierdził

Z up. STAROSTY
Grażyna Laurowska
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy